

Cambé-PR, 24 de julho de 2025.

À
PREFEITURA MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
At. Sr. João Vitor Siqueira Santos
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR.

Assunto: Pedido de esclarecimento / solicitação – Edital PE 051/2025, PA 183/2025.

Prezado Senhor:

Em resposta ao pedido de esclarecimento / solicitação formulada pela empresa IGOR ODILON BARBOSA RI PROJETOS, segue as informações em relação aos questionamentos, a saber:

- 1) – Especificação do Braço IP Tipo BR2.**
 - 1.1 – Braço I.P. tipo BR2, 3m, padrão COPEL, diâmetro 48,3mm, espessura 3mm, galvanizado a fogo.
- 2) – Itens de fixação para os braços de iluminação pública.**
 - 2.1 – Segue relação de materiais para os mesmos, bem como as planilhas de postes e cabos por projeto.
 - 2.2 – Informe: Em razão do parque de iluminação atualmente do município pode ocorrer eventual diferença para os parafusos, chapas de estai, cintas poste duplo T para postes quadrados e circulares, conectores cunha, perfurantes e emendas conector em linha com alavanca uma via até 4mm² para ligação do cabo XLPE ou HEPR 0.6/1KV – 3x2,5mm², entretanto, com as planilhas de postes e cabos a proponente pode avaliar qualquer diferença para mais ou para menos, não significará dispêndios de valores em razão de preços, considerando os valores relativos.

Sendo o que tínhamos para o momento, firmamo-nos

Atenciosamente.

ABTEC – ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.