

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PLACAS CONFORME NPT020 E NBR13434-3/05
Símbolo Retangular, Fundo Vermelho, Pictograma Fotoluminescente

Código	Símbolo e Significado	Significado	Tamanho	Quantidade
A5	[Símbolo]	Indicação da localização de extintor tipo PQS (ABC)	300mm x 300mm (largura) x (altura)	03

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
PLACAS CONFORME NPT020 E NBR13434-3/05
Símbolo Retangular, Fundo Verde, Pictograma Fotoluminescente

Código	Símbolo e Significado	Tamanho	Quantidade
A5	[Símbolo]	300mm x 300mm (largura) (altura)	01
S2 D	[Símbolo]	316mm x 158mm (largura) (altura)	03
S2 E	[Símbolo]	316mm x 158mm (largura) (altura)	04
S12	[Símbolo]	380mm x 190mm (largura) (altura) Letra: 170mm (alt) Iluminação em LED (Permanente)	06

LEGENDA

[Símbolo]	CARGA DE PÔ 2-A, 20-BC
[Símbolo]	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
[Símbolo]	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
[Símbolo]	CENTRAL DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
[Símbolo]	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDZ)

Quadra Escola Municipal Tancredo Neves - PR
R. Ver. Olímpio Viêria, 149, Conj. Hab. Francisco Proença

CAPACIDADE DE PÚBLICO
300 PESSOAS

Em caso de emergência ligue:
193 - Corpo de Bombeiros





Código	Símbolo e Significado	Tamanho	Local
M1	FUNDO: Verde MENSAGEM ESCRITA: Branco Indicação dos sistemas de segurança contra incêndio existentes na Edificação (vide figura abaixo)	450 mm (largura) x 450 mm (altura)	Entrada da Edificação

Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Segurança Contra Incêndio

Extintores de Incêndio
Iluminação de Emergência
Sinalização de Emergência
Saídas de Emergência

Edificação em Estrutura de Alvenaria

Em caso de Emergência:
Ligue 193 - Corpo de Bombeiros
Ligue 190 - Polícia Militar



IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E / OU ÁREA DE RISCO

PAVIMENTO E SETOR	Ocupação	C1 (MJ.m²)	Nº DE PAVIMENTO	PÉ DIREITO (m)	ÁREA (m²)
PAV. TERREO	PISO DA QUADRA	300	01	6,50	354,16
PAV. TERREO	ARQUIBANCADA	300	01	6,50	30,38
PAV. TERREO	DEPÓSITO	150	01	2,70	28,53
PAV. TERREO	ESTACIONAMENTO	150	01	-	229,10
PAV. TERREO	CIRCULAÇÃO	150	01	-	30,49

ALURA 0,00 M RISCO RL ÁREA EXISTENTE 674,80 ÁREA TOTAL 674,80

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

<input checked="" type="checkbox"/> ACESSO DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS	<input checked="" type="checkbox"/> ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
<input type="checkbox"/> SEPARAÇÕES ENTRE EDIFICAÇÕES	<input type="checkbox"/> ALARME DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO
<input type="checkbox"/> SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES	<input checked="" type="checkbox"/> SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO
<input type="checkbox"/> COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL	<input checked="" type="checkbox"/> EXTINTOR DE INCÊNDIOS
<input type="checkbox"/> CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO	<input type="checkbox"/> MANGOTINHOS
<input checked="" type="checkbox"/> SAÍDA DE EMERGÊNCIA	<input type="checkbox"/> CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
<input type="checkbox"/> ELEVADOR DE EMERGÊNCIA	<input type="checkbox"/> RESFRIAMENTO
<input type="checkbox"/> CONTROLE DE FUMAÇA	<input type="checkbox"/> ESPUMA
<input type="checkbox"/> PLANO DE EMERGÊNCIA	<input type="checkbox"/> SISTEMAS FIXOS DE GASES LIMPOS
<input type="checkbox"/> CENTRAL GLP	<input type="checkbox"/> BRIGADISTA

RESERVATÓRIO INFERIOR - SUPERIOR 1000L RTI - SPK -

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

DATA	DISCRIMINALIZAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO	Nº DO PSCIP

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL: RUA VEREADOR OLÍMPIO VIEIRA, 149 - CONJUNTO HABITACIONAL FRANCISCO PROENÇA, RIBEIRÃO DO PINHAL

ÁREA: 674,80 Ocupação F/F-3 Centros esportivos e de exibição ginásios, quadras de esportes

PARA O USO DO CBMPR

01/01 Conteúdo da Prancha PRANCHA DE PREVENÇÃO QUADRO ESTATÍSTICO DE PREVENÇÃO PLANTA DE LOCAÇÃO PLANTA DE RISCO DETALHES

Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL - CNPJ 76.968.064/0001-42

Escala INDICADA

Data 07/02/2023 EDIFICAÇÃO EXISTENTE

ENG.º CIVIL GERALDO G. M. JUNIOR - CREA-PR 21696/D

SM
RESERVAÇÃO
ENG.º CIVIL GERALDO G. M. JUNIOR
FONE/WhatsApp: (43) 9 9888-9791
RUA ANTÔNIO PAVIA JUNIOR 80, CENTRO
LOCOMOÇÃO PROENÇA - PR