



PLANTA DE RISCO
ESCALA 1:300

CB

ENTRADA PARA O CB

HIDRANTE DE RECALQUE

HIDRANTE

RESERVA DE INCÊNDIO

CONJUNTO MOTOBOMBA

RISCO ELÉTRICO PRINCIPAL

ESCADA C/ RESISTÊNCIA 90 min.

SEM CENTRAL DE GLP

SISTEMA DE HIDRANTES ACIONADO POR PRESSOSTATO

*O autor do projeto e o responsável técnico são responsáveis civil e administrativamente por todas as informações prestadas no presente projeto, bem como pelo atendimento das especificações constantes do código de prevenção de incêndios do corpo de bombeiros da Polícia Militar do Paraná e normas brasileiras vigentes, sujeitando-se a sanções legais decorrentes de eventuais prejuízos de terceiros. *

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

EXTINTORES	ÁGUA PRESSURIZADA - 2A PÓ QUÍMICO SECO - 20 BC GÁS CARBÔNICO - 5 B							
PROTEÇÃO ESTRUTURAL	TRRF de 60 min.							
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	O sistema de instalações elétricas atende as Normas Regulamentadoras em vigência							
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	OBEDECERÁ À NPT-018							
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME NPT-020							
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME NPT-017							
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	OBEDECERÁ À NPT-011							
ALARME DE INCÊNDIO	CONFORME NPT-019							
HIDRANTES	CONFORME NPT-022							
CLASSIFICAÇÃO CSCIP QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO NPT-014								
OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²					
F	CENTRO ESPORTIVO	F-3	134,97 MJ/M2					
CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCOQUANTO A CARGA DE INCÊNDIO								
RISCO		CARGA DE INCÊNDIO						
LEVE		134,97 MJ/M2						
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO								
PISO		PAREDE	TETO/FORRO					
Classe I		Classe I ou II-A	Classe I ou II-A					
IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO								
Pavimento ou Setor	Ocupação	C.I. (MJ / m²)	Nº de Pavimentos	Pé direito (m)	Área (m²)			
TÉRREO	PALCO (F-11)	600	1	2,70	60,80			
	BWC E CIRCULAÇÃO	-	1	2,70	642,33			
	ADMINISTRATIVO (D-1)	700	1	2,70	58,60			
	ARQUIBANCADA (F-3)	150	1	2,70	375,77			
	QUADRA POLIESPORTIVA (F-3)	150	1	2,70	953,25			
	RESTAURANTE (F-8)	300	1	2,70	32,34			
Altura	TÉRREA	Risco	RL	Área existente	Área total	2.123,09		
MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO								
Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros			Iluminação de emergência					
Segurança estrutural nas edificações			Alarme de incêndio					
Controle de material de acabamento			Sinalização de emergência					
Saídas de emergência			Extintores de incêndio					
Plano de emergência			Hidrantes e mangotinhos					
Brigada de incêndio								
Reservatórios	Inferior	8.00 m3	Superior		RTI	8,00 m3	SPK	
<div><div></div><div></div></div>								
HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP								
Data	Discriminação da atualização / substituição					Nº do PSCIP		
Obra / Endereço								
GINÁSIO POLIESPORTIVO AVENIDA SILVEIRA PINTO, S/N - CENTRO - RIBEIRÃO DO PINHAL/PR - CEP 86.490-000								
Área	2.123,09 m2		Ocupação	F-3 (CENTRO ESPORTIVO)		PARA USO DO CBMPR		
Prancha	Conteúdo da Prancha							
01	- PLANTA DE RISCO - QUADRO DE ESTATÍSTICA							
05								
Proprietário								
PREFEITURA DE RIBEIRÃO DO PINHAL - CNPJ 76.968.064/0001-42								
Escala	1:300		Responsável Técnico	LUIZ CARLOS BOEING JÚNIOR - CREA 16.225 D/PR			Data	10/03/2021