







DETALHES DA CASA DE BOMBA  
SEM ESCALA




- ESPECIFICAÇÃO
- MARCA: SCHNEIDER (OU SIMILAR)  
MODELO: BPI92 SR 2 1/2  
VAZÃO = 18,0 m<sup>3</sup>/h  
ROTAÇÃO/VELOCIDADE NOMINAL: 3500 r.p.m.  
POTÊNCIA MOTOR: 3,0 CV  
Hm<sub>tot</sub> = 22,54 m.c.a.
  - REGISTRO DE GAVETA Ø 2 1/2"
  - VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 2 1/2"
  - MANÔMETRO
  - PRESSOSTATO
  - REGISTRO DE GAVETA Ø 1 1/4"


DETALHE HIDRANTES




DETALHE EXTINTORES  
ESCALA INDICADA




DETALHES SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA  
SEM ESCALA





DETALHE ALARME DE INCÊNDIO





DETALHES DE CORRIMÃO, GUARDA CORPO E ESCADA  
SEM ESCALA



DETALHES SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA




Dimensões de guardas e corrimãos em rampa





ISOMÉTRICO  
SEM ESCALA  
SISTEMA TIPO 2

DA BOMBA DE INCÊNDIO



AS CHAVES ELÉTRICAS DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO DEVEM SER SINALIZADAS COM A INSCRIÇÃO "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGUE".

 CONSTRUTORA E METALÚRGICA MEGE			
HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP			
Data	Discriminação da atualização / substituição		Nº do PSCIP
Obra / Endereço			
GINÁSIO POLIESPORTIVO AVENIDA SILVEIRA PINTO, S/N - CENTRO - RIBEIRÃO DO PINHAL/PR - CEP 86.490-000			
Área	2.123,09 m2	Ocupação F-3 (CENTRO ESPORTIVO)	PARA USO DO CBMPR
Prancha	Conteúdo da Prancha		
05  05	- ISOMÉTRICO - CASA DE BOMBAS		
Proprietário			
PREFEITURA DE RIBEIRÃO DO PINHAL - CNPJ 76.968.064/0001-42			
Escala	Responsável Técnico	Data	
INDICADA	LUIZ CARLOS BOEING JÚNIOR - CREA 16.225 D/PR	10/03/2021	